

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
"МЕРИДИАН-ТЕСТ"

Регистрационный № РОСС RU.32457.04РИД0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04РИД0.ОСП06.К00077**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОКПАЙП".
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Нижегородская область, 607650, Кстовский район, город Кстово, Промышленный р-н, проезд 1-й, дом 7, офис 3, основной государственный регистрационный номер: 1225200042902, номер телефона: +7-969-999-23-10, адрес электронной почты: rockpipe@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОКПАЙП". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Нижегородская область, 607650, Кстовский район, город Кстово, Промышленный р-н, проезд 1-й, дом 7, офис 3, основной государственный регистрационный номер: 1225200042902, номер телефона: +7-969-999-23-10, адрес электронной почты: rockpipe@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

"АЛЪЯНС" Общества с ограниченной ответственностью "АЛЪЯНС", 115304, город Москва, Каспийская ул, д. 22 к. 1 стр. 5, помещ. 17а, phone: +7 (977) 878 68 43; email: office@all-sert.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32457.04РИД0.ОСП06.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Теплоизоляционные изделия торговой марки «RP foil», «RP FC» (из минеральной ваты на основе базальтовых пород) и аксессуары к ним (далее изделия), предназначенные для использования в качестве теплозвукоизоляционного слоя на оборудовании, инженерных системах (отопления, паро- и водоснабжения, канализации, вентиляции, и кондиционирования, холодильных, морозильных системах и пр.), в строительных изделиях, конструкциях и системах, выпускаемый по ТУ 23.99.19-001-21610045-2022. Серийный выпуск.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
23.99.19.110

ТН ВЭД
6806 90

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Согласно приложению №1 бланк № 0000610

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокола испытаний № АЛ-22/12-0858 от 26.12.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "АЛЪЯНС", аттестат аккредитации РОСС RU.32457.04РИД0.ИЛ06, сроком действия до 09.06.2025 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 23.99.19-003-5250077301-2022

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 26.12.2022 ПО 25.12.2025

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)



А.В. Белова
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

А.А. Кузнецов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

"МЕРИДИАН-ТЕСТ"

Регистрационный № РОСС RU.32457.04РИДО



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.04РИДО.ОСП06.К00077

(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 26.12.2022 по 25.12.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"АЛЪЯНС" Общества с ограниченной ответственностью "АЛЪЯНС", 115304, город Москва, Каспийская ул, д. 22 к. 1 стр. 5, помеш. 17а. phone: +7 (977) 878 68 43; email: office@all-sert.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32457.04РИДО.ОСП06.

Лист 1 из 1

Наименование продукции	Наименование и обозначение нормативного документа	Проверяемые при испытании характеристики
Теплоизоляционные изделия торговой марки «RP foil», «RP FC» (из минеральной ваты на основе базальтовых пород) и аксессуары к ним (далее изделия), предназначенные для использования в качестве теплозвукоизоляционного слоя на оборудовании, инженерных системах (отопления, паро- и водоснабжения, канализации, вентиляции, и кондиционирования, холодильных, морозильных системах и пр.), в строительных изделиях, конструкциях и системах	ГОСТ 30244-94	Группа горючести – Г1
	ГОСТ 30402-96	Группа воспламеняемости – В1
	ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Группа дымообразования – Д1
	ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Группа токсичности – Т1

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



А.В. Белова
инициалы, фамилия

А.А. Кузнецов
инициалы, фамилия